

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дмитриев Владимир Алексеевич
Должность: Проректор по учебной и научной работе
Дата подписания: 08.10.2025 18:46:19
Уникальный программный ключ:
6bf1ea53e0c71904fbbbf2357625a78cfc749977

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. ректора

Религиозной организации — духовной
образовательной организации высшего
образования «Псково-Печерская духовная
семинария Псковской Епархии Русской
Православной Церкви»



митрополит Псковский и Порховский

Тихон (Шевякунов Г. А.)

«15»

июня

2022 г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья**

**Печоры
2022**

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 181500, Псковская область, Печорский район, город Печоры, улица Юрьевская, дом 82 А

Наименование предоставляемой услуги: образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 3 927 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Псково-Печерская духовная семинария Псковской Епархии Русской Православной Церкви»

Адрес места нахождения организации: 181500, Псковская область, Печорский район, городское поселение «Печоры», город Печоры, улица Юрьевская, дом 82 А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Псковская Епархия Русской Православной Церкви, 180000, город Псков, улица Профсоюзная, дом 10

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ:

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 100 человек.

Посещаемость: 70 человек.

Количество обслуживаемых в день: 70 человек.

Пропускная способность: 100 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, с проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста.

Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов:				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Другие инвалиды
Территория объекта	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Входная группа	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Пути движения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП
Зона оказания услуги	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
Санитарно-бытовые помещения	ДУ	ДП	ДЧ	ДП

Доступность объекта для инвалидов:				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Другие инвалиды
Доступность объекта	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП
Доступность услуги	ДП	ДП	ДП	ДП
Доступность итоговая	ДП			

Условные обозначения:

ДП – доступно полностью;

ДИ – доступно избирательно;

ДЧ – доступно частично;

ДУ – доступно условно;

НД – недоступно.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта
	Основные показатели доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта в соответствии с приложением 1 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309, в том числе наличие.	Оценка состояния объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемой услуги.
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средства инвалидов.	Имеется возможность для подъезда автотранспортных средств инвалидов максимально близко к входу в здание, но стоянка не оборудована.
2.	Сменные кресла-коляски.	Не предусмотрены.
3.	Адаптированные лифты.	Отсутствуют.
4.	Лестница (наружная) и поручни.	Лестница не соответствует требованиям: 4.1. краевые ступени лестничного марша не выделены контрастным цветом или фактурой; 4.2. поверхность ступеней лестницы частично без антискользящего покрытия; 4.3. отсутствует тактильная плитка за 0,8 – 0,9 метров, шириной 0,3 – 0,5 метров. Отсутствуют поручни.
5.	Пандусы.	Имеются.

6.	Подъёмные платформы (аппарели).	Отсутствуют.
7.	Раздвижные двери.	Отсутствуют.
8.	Тамбур.	Ширина достаточная для проезда инвалидной коляски. На прозрачных полотнах дверей тамбура отсутствует яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 метра и шириной не менее 0,2 метров, расположенная на уровне не ниже 1,2 метров и не выше 1,5 метров от поверхности пешеходного пути.
9.	Доступные входные группы.	Вход в здание оборудован двухстворчатыми дверями. Раздвижные двери не предусмотрены. Вход в здание не соответствует требованиям: на полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 метра и шириной не менее 0,2 метров, расположенная на уровне не ниже 1,2 метров и не выше 1,5 метров от поверхности пешеходного пути.
10.	Доступные санитарно-гигиенические помещения.	Имеется.
11.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок.	11.1. На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 метра и шириной не менее 0,2 метров, расположенная на уровне не ниже 1,2 метров и не выше 1,5 метров от поверхности пешеходного пути. 11.2. дверные проёмы имеют пороги высотой 0,03 – 0,05 метров (высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 метра); 11.3. ширина рабочей створки дверных проёмов везде

		соответствует нормам (не менее 0,9 метров); 11.4. перемещение между этажами осуществляется использованием лестничных маршей с поручнями; 11.5. ширина лестничных маршей достаточная для проезда инвалидной коляски на мобильном подъёмнике; 11.6. на межэтажных лестницах: краевые ступени лестничного марша не выделены контрастным цветом или фактурой; 11.7. на лестничных маршах поручи оборудованы с одной стороны; 11.8. отсутствуют предупредительные тактильные полосы.
12.	Надлежащее размещение оборудования носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	Имеется.
13.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуги) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	Имеется.
14.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации зрительной информацией.	Имеется.
15.	Иные.	Отсутствует.

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта
	Основные показатели доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта в соответствии с приложением 1 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309, в том числе наличие.	Оценка состояния объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемой услуги.
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Имеется.
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	Помощь инвалидам в получении информации о правилах предоставления услуг обеспечивается работниками.

3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Инструктирование работников организовано, при необходимости.
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	Отсутствует.
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации.	Отсутствует.
6.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов.	Отсутствует.
7.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	Отсутствует.
8.	Предоставление бесплатных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.	Обеспечено.
9.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере	Имеется.

	образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютора.	Имеется, при необходимости
11.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Проводятся.
12.	Иные.	Отсутствует.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Приобрести и установить поручни в коридорах и бытовых комнатах.	При необходимости.
2.	Выделить и оборудовать стоянки автотранспортных средств для инвалидов.	При необходимости.
3.	Приобрести сменные кресла-коляски.	При необходимости.
4.	Провести реконструкцию по уменьшению высоты порогов в двери на входе на первом этаже.	При необходимости.

5.	Провести инструктирование сотрудников, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	При необходимости.
----	---	--------------------

Дата составления паспорта: « 15 » июня 2022 года.

Первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии
иеродиакон Андрей (Коротков Егор Юрьевич)



Заведующий хозяйственной частью
Кузьмин Владимир Николаевич



Согласовано: председатель совета инвалидов и ветеранов Печорского района
Демьяненко А. Н.

