

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дмитриев Владимир Алексеевич
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 03.04.2024 17:30:29
Уникальный программный ключ:
7fe5f509ae8ba965c6937a3878d40f87865d00c5

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. ректора

Религиозной организации – духовной
образовательной организации высшего
образования «Псково-Печерская духовная
семинария Псковской Епархии Русской
Православной Церкви»



митрополит Псковский и Порховский
Тихон (Шевсунов Г. А.)

15 июня 2022 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Печоры
2022

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 181500, Псковская область, Печорский район, город Печоры, улица Юрьевская, дом 82 А

Наименование предоставляемой услуги: образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 3 927 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Псково-Печерская духовная семинария Псковской Епархии Русской Православной Церкви»

Адрес места нахождения организации: 181500, Псковская область, Печорский район, городское поселение «Печоры», город Печоры, улица Юрьевская, дом 82 А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Псковская Епархия Русской Православной Церкви, 180000, город Псков, улица Профсоюзная, дом 10

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ:

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 100 человек.

Посещаемость: 70 человек.

Количество обслуживаемых в день: 70 человек.

Пропускная способность: 100 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, с проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста.

Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов:				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Другие инвалиды
Территория объекта	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Входная группа	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Пути движения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП
Зона оказания услуги	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
Санитарно-бытовые помещения	ДУ	ДП	ДЧ	ДП

Доступность объекта для инвалидов:				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Другие инвалиды
Доступность объекта	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП
Доступность услуги	ДП	ДП	ДП	ДП
Доступность итоговая	ДП			

Условные обозначения:

ДП – доступно полностью;

ДИ – доступно избирательно;

ДЧ – доступно частично;

ДУ – доступно условно;

НД – недоступно.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта
	<p>Основные показатели доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта в соответствии с приложением 1 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309, в том числе наличие.</p>	<p>Оценка состояния объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемой услуги.</p>
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средства инвалидов.	Имеется возможность для подъезда автотранспортных средств инвалидов максимально близко к входу в здание, но стоянка не оборудована.
2.	Сменные кресла-коляски.	Не предусмотрены.
3.	Адаптированные лифты.	Отсутствуют.
4.	Лестница (наружная) и поручни.	<p>Лестница не соответствует требованиям:</p> <p>4.1. краевые ступени лестничного марша не выделены контрастным цветом или фактурой;</p> <p>4.2. поверхность ступеней лестницы частично без антискользящего покрытия;</p> <p>4.3. отсутствует тактильная плитка за 0,8 – 0,9 метров, шириной 0,3 – 0,5 метров. Отсутствуют поручни.</p>
5.	Пандусы.	Имеются.

6.	Подъемные платформы (аппарели).	Отсутствуют.
7.	Раздвижные двери.	Отсутствуют.
8.	Тамбур.	Ширина достаточная для проезда инвалидной коляски. На прозрачных полотнах дверей тамбура отсутствует яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 метра и шириной не менее 0,2 метров, расположенная на уровне не ниже 1,2 метров и не выше 1,5 метров от поверхности пешеходного пути.
9.	Доступные входные группы.	Вход в здание оборудован двухстворчатыми дверями. Раздвижные двери не предусмотрены. Вход в здание не соответствует требованиям: на полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 метра и шириной не менее 0,2 метров, расположенная на уровне не ниже 1,2 метров и не выше 1,5 метров от поверхности пешеходного пути.
10.	Доступные санитарно-гигиенические помещения.	Имеется.
11.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок.	<p>11.1. На прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 метра и шириной не менее 0,2 метров, расположенная на уровне не ниже 1,2 метров и не выше 1,5 метров от поверхности пешеходного пути.</p> <p>11.2. дверные проёмы имеют пороги высотой 0,03 – 0,05 метров (высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 метра);</p> <p>11.3. ширина рабочей створки дверных проёмов везде</p>

		<p>соответствует нормам (не менее 0,9 метров);</p> <p>11.4. перемещение между этажами осуществляется использованием лестничных маршей с поручнями;</p> <p>11.5. ширина лестничных маршей достаточная для проезда инвалидной коляски на мобильном подъемнике;</p> <p>11.6. на межэтажных лестницах: краевые ступени лестничного марша не выделены контрастным цветом или фактурой;</p> <p>11.7. на лестничных маршах поручи оборудованы с одной стороны;</p> <p>11.8. отсутствуют предупредительные тактильные полосы.</p>
12.	Надлежащее размещение оборудования носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	Имеется.
13.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуги) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	Имеется.
14.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху информации зрительной информацией.	Имеется.
15.	Иные.	Отсутствует.

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта
	<p>Основные показатели доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта в соответствии с приложением 1 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309, в том числе наличие.</p>	<p>Оценка состояния объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемой услуги.</p>
1.	<p>Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.</p>	<p>Имеется.</p>
2.	<p>Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.</p>	<p>Помощь инвалидам в получении информации о правилах предоставления услуг обеспечивается работниками.</p>

3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Инструктирование работников организовано, при необходимости.
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	Отсутствует.
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации.	Отсутствует.
6.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов.	Отсутствует.
7.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	Отсутствует.
8.	Предоставление бесплатных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.	Обеспечено.
9.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере	Имеется.

	образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютора.	Имеется, при необходимости
11.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Проводятся.
12.	Иные.	Отсутствует.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Приобрести и установить поручни в коридорах и бытовых комнатах.	При необходимости.
2.	Выделить и оборудовать стоянки автотранспортных средств для инвалидов.	При необходимости.
3.	Приобрести сменные кресла-коляски.	При необходимости.
4.	Провести реконструкцию по уменьшению высоты порогов в двери на входе на первом этаже.	При необходимости.

5. Провести инструктирование сотрудников, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанными с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	При необходимости.
---	--------------------

Дата составления паспорта: « 15 » июня 2022 года.

Первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии
иеродиакон Андрей (Коротков Егор Юрьевич)



Заведующий хозяйственной частью
Кузьмин Владимир Николаевич



Согласовано: председатель совета инвалидов и ветеранов Печорского района
Демьяненко А. Н.


